

CHA s akumulčním zásobníkem jako HVDT, přímou čerpadlovou skupinou a směšovanou skupinou - schéma není vhodné pro chlazení



ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY CEW-2 NENÍ VHDNÝ PRO TEPELNÁ ČERPADLA FHA A PRO BIVALETNÍ NEBO HYBRIDNÍ ZAPOJENÍ
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY CEW-2 200 **NELZE** POUŽÍT SPOLEČNĚ S AKUMULAČNÍM ZÁSOBNÍKEM CPU-1-50
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY SEW-2 200 NENÍ VHDNÝ PRO TEPELNÉ ČERPADLO FHA 14/17, CHA 16/20 - NEDOSTATEČNÁ PŘESTUPNÍ PLOCHA VÝMĚNÍKU
POLOŽKA ČÍSLO 34 - TENTO TROJCESTNÝ PŘEPÍNAČÍ VENTIL JE URČEN PRO HYBRIDNÍ/BIVALETNÍ ZAPOJENÍ
POLOŽKA ČÍSLO 38 - PŘEPOUŠTĚČÍ VENTIL (SOUČÁSTI PŘIPOJOVACÍ SADY)